



**BUREAU  
VERITAS**

**Bureau Veritas Consumer  
Products Services  
Germany GmbH**

Businesspark A96  
86842 Türkheim  
Alemania  
+ 49 (0) 40 740 41 - 0  
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

**Solicitante:** **ENECSYS Ltd.**  
Harston Mill, Royston Road,  
Cambridge CB22 7GG  
**United Kingdom**

**Producto:** **Inversor fotovoltaico**

**Modelo:** **SMI-200-72, SMI-200-60, SMI-240-72, SMI-280-72, SMI-360-72, SMI-240-60**

## Certificado de conformidad

Certificamos que los inversores de conexión a la red citados en este documento cumplen con la normativa española sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.

La corriente continua inyectada en la red de distribución por el inversor es inferior al 0,5% del valor eficaz de la corriente nominal de salida, medida tal como indica la "Nota de interpretación de equivalencia de la separación galvánica".

### Bases de certificación:

Nota de interpretación técnica de la equivalencia de la separación galvánica de la conexión de instalaciones generadoras en baja tensión. Revision: R0.1

El concepto de seguridad de un producto representativo de los mencionados arriba, corresponde, en el momento de la emisión de este certificado, a las especificaciones válidas de seguridad para el empleo especificado conforme a la normativa vigente.

**Número de informe:** **11TH0038-RD1663**

**Número de certificado:** **U11-535**

**Fecha:** **2011-08-22**      **Válido hasta:** **2014-08-21**



Achim Hänchen



QUALITY



HEALTH



SAFETY



ENVIRONMENT



SOCIAL  
ACCOUNTABILITY